

# 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
総務部	市役所本庁舎	ボイラー室 給湯室	昭和40年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
市民環境部	コア大空	煙突	平成5年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
福祉部	高齢者生きがい交流プラザ	煙突	平成6年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
こども保健部	愛国児童センター	煙突	昭和59年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	昭和児童センター	煙突	昭和60年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	第2武佐児童センター	煙突	平成元年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	鶴ヶ岱児童センター	煙突	平成2年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	芦野児童センター	煙突	平成4年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	中部子育て支援拠点センター	煙突	平成7年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
産業振興部	湿原展望台	煙突	昭和58年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	地方卸売市場	煙突	昭和48年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	農村都市交流センター	煙突	平成7年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	森林体験交流センター	煙突	平成6年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
水産港湾空港部	魚揚場セリ棟	煙突	昭和59年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
都市整備部	鳥取ドーム	煙突	平成元年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 旭 1100	煙突	昭和51年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
		洗面所		配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 R002	トイレ	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 R009	トイレ	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 R010	台所・洗面所	昭和50年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 R011	洗面所・トイレ	昭和50年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 R014	トイレ	昭和50年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時

# 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所 管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
都市整備部	市営住宅 武佐 D016	洗面所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM03	台所	昭和48年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM04	台所	昭和48年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM05	台所	昭和48年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM06	台所	昭和48年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM09	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM10	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM12	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM13	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM14	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM15	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM16	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM18	台所	昭和47年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM19	台所・洗面所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM22	台所	昭和46年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM23	台所	昭和46年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM24	台所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM26	台所	昭和46年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM28	台所	昭和46年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時

# 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
都市整備部	市営住宅 武佐 TM30	台所	昭和46年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 武佐 TM32	台所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 堀川 D003	台所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 松浦 MR00	トイレ	昭和55年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 鳥取 T004	台所	昭和50年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 鳥取 T005	洗面所・トイレ	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	市営住宅 新川旧ショッピングセンター	水道管	昭和54年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	まりも公営住宅 49-1 ML05	洗面所	昭和49年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	まりも公営住宅 50-1 ML06	洗面所	昭和50年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒湖畔3公営住宅(7棟)	煙突	平成3~8年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
消防本部	消防阿寒支署	煙突	昭和49年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒湖畔消防職員住宅	煙突	平成4年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
阿寒町行政センター	阿寒診療所	煙突	平成8年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	自然休養村	煙突	昭和60年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒町行政センター	煙突	昭和48年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒町一般廃棄物最終処分場	煙突	平成14年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	布伏内コミュニティセンター	煙突	平成2年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	仁々志別多目的センター	煙突	平成5年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
音別町行政センター	音別福祉保健センター	煙突	平成9年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	音別診療所	煙突	平成13年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
学校教育部	阿寒湖中学校	煙突	昭和48年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒湖小学校	煙突	昭和52年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時

# 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
学校教育部	音別中学校	煙突	昭和54年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	(旧)武佐中学校(武修館)	煙突	昭和57年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	光陽小学校	煙突	平成9年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	鳥取西中学校	煙突	昭和58年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒小学校	煙突	平成12年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	共栄中学校	煙突	昭和62年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	朝陽小学校	煙突	平成2年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	清陵中学校	煙突	平成2年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	清明小学校	煙突	平成5年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	大楽毛小学校	煙突	平成5年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	新陽小学校	煙突	平成5年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	鳥取西小学校	煙突	昭和48年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	山花小学校	煙突	昭和50年度	断熱材	—	—	—	H27 除去済
	鳥取中学校	煙突	昭和51年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	桜が丘小学校	煙突	昭和52年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	大楽毛中学校	煙突	昭和53年度	断熱材	—	—	—	H27 除去済
	武佐小学校	煙突	昭和53年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	昭和小学校	煙突	昭和54年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	桜が丘中学校	煙突	昭和54年度	断熱材	—	—	—	H27 除去済
	美原小学校	煙突	昭和54年度	断熱材	—	—	—	H27 除去済
	興津小学校	煙突	昭和55年度	断熱材	—	—	—	H27 除去済
	鳥取小学校	煙突	昭和55年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	鶴野小学校	煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	共栄小学校	煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	美原中学校	煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	—	H26 除去済
	教育研究センター	煙突	昭和55年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	小学校給食センター	煙突	昭和62年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時

# 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所 管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
学校教育部	中学校給食センター	煙突	昭和55年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	北陽高校	煙突	昭和61年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
生涯学習部	生涯学習センター	煙突	平成4年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	阿寒町公民館	煙突	昭和61年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	音別温水プール	煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	音別図書館	煙突	平成3年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	音別体験学習センター	煙突	平成11年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	柳町スピードスケート場	煙突	平成6年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	釧路アイスアリーナ	煙突	平成8年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	動物園事務所	煙突	昭和50年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
	上下水道部	大楽毛下水処理場	煙突	昭和61年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検
白樺下水処理場		煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
大川ポンプ場		煙突	昭和58年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
春採ポンプ場		煙突	昭和59年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
浜町ポンプ場		煙突	昭和54年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
蛸川ポンプ場		煙突	昭和59年度	断熱材	—	—	囲い込み・定期点検	解体・大規模改修時
愛国浄水場 (H18調査)		中央管理室天井裏	昭和52年度	吹付材	1.0%超	447㎡	封じ込め	解体時
市立釧路総合病院	市立釧路総合病院	中央診療棟・入院棟・外来棟・サービス棟	昭和59年度	配管保温材	—	—	保護テープ損傷なし 定期点検	解体・大規模改修時
休廃止								
総合政策部	(旧) 日本銀行	煙突	昭和27年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時
市立釧路総合病院	(旧) 市立病院看護師宿舎	煙突	昭和51年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時

## 市有施設アスベスト使用等状況一覧

所 管	施設名	アスベスト 使用箇所	建設年度	アスベスト 使用方法	含有率	使用 面積	当面の対処	除去工事の予定
阿寒町行政センター	(旧)阿寒町一般廃棄物最終処分場	煙突	平成4年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時
学校教育部	(旧)東栄小学校	煙突	昭和56年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時
	(旧)桂恋小学校	煙突	昭和50年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時
	(旧)柏木小学校	煙突	平成2年度	断熱材	—	—	休廃止施設	解体時
	(旧)星園高校	2階多目的教室 天井	昭和48年度	吹付材	0.30%	3,063㎡	休廃止施設	解体時
		1階渡り廊下 天井	昭和61年度	吹付材	0.50%	3㎡		
	煙突	昭和48年度	断熱材	—	—			

※面積は、平面のレベル1（吹付材）のみ測定

※含有率は、レベル1（吹付材）のみ分析

※煙突用断熱材・配管保温材はレベル2