

<高圧真空遮断器 (VCB)> 高圧の受電設備のバリエーション.  
 耐用年数 25年 (官庁営繕)

基本

二つが一審大事なので取り替えて

使用設備	設置年	更新年	更新してからの年数	備考
1 (R) 高圧受電盤	1983年	2013年	6年	
2 (RB) 高圧切替盤 (商用)	"	2013年	6年	
3 (GB) 高圧切替盤 (発電)	"	2012年	7年	
4 (F1) 高圧レントゲン盤	"	2019年予定	0年	9月29日更新予定 (年一回の定時点検で交換する)
5 (F2) 高圧動力盤No.1	"	2017年	2年	
6 (F3) 高圧動力盤No.2	"	2017年	2年	
7 (F4) 発電保守盤	"	2012年	7年	
8 (F5) 高圧電灯盤No.1	"	2015年	4年	
9 (F6) 高圧電灯盤No.2	"	2016年	3年	
10 (F8) 高圧レントゲン保守盤	2008年		11年	
11 (F9) 高圧コンデンサ盤	1983年		36年	緊急性あり 別の高圧コンデンサで 対応はかまわれない
12 (G1) 発電機盤	1983年	2013年	6年	
13 (G2) 発電機盤	"	2013年	6年	

調整する

切りかえをする用向き

<高圧真空接触器 (VMC) + 高圧限流ヒューズ>  
 耐用年数 25年 (官庁営繕)

増がらなく計画がらみで修繕せよに今に至る  
 HVPの夏気取で止める  
 と交換できな

F2.  
F3.  
F4.  
F6.  
F4.

使用設備	設置年	更新年	設置してからの年数	備考
1 低圧動力No.1	1983年		36年	
2 低圧動力No.2	"		36年	
3 低圧動力No.3	"		36年	
4 低圧動力No.4	"		36年	
5 低圧電灯No.1	"		36年	
6 低圧電灯No.2	"		36年	
7 低圧電灯No.3	"		36年	
8 低圧電灯No.4	"		36年	
9 低圧保守210V	"		36年	
10 低圧保守105V	"		36年	

F1のF1にのみ

ON, OFFの時

<高圧負荷開閉器 (LBS) + 高圧限流ヒューズ>  
 耐用年数 25年 (官庁営繕)

使用設備	設置年	更新年	設置してからの年数	備考
1 低圧レントゲンNo.1	1983年		36年	
2 低圧レントゲンNo.2	"		36年	
3 低圧レントゲンNo.3	"		36年	
4 低圧レントゲンNo.4	"		36年	
5 低圧レントゲンNo.5	"		36年	
6 低圧レントゲンNo.6	"		36年	

→バッチリ70  
の保守回路  
がある.

一次側? 二次側?