

# 日本共産党議員団 村上和繁委員 要求資料 2-2

ブレーカー 保守卓検(年回の切り替え時に活用)

## <電動MCCB>

耐用年数 25年 (官庁営繕)

400V以下

使用設備	設置年	更新年	設置してからの年数	備考
1 低圧動力No.1	1983年		36年	
2 低圧動力No.2	"		36年	
3 低圧動力No.3	"		36年	
4 低圧動力No.4	"		36年	
5 低圧電灯No.1	"		36年	
6 低圧電灯No.2	"		36年	2016年9月より、機構的に硬くなっている
7 低圧電灯No.3	"		36年	2年ぶりに動作が困ると報告が来ている 年次卓検でが使えない 通常に稼働している という事
8 低圧電灯No.4	"		36年	
9 低圧保守動力1. 2	"		36年	
10 低圧保守動力3. 4	"		36年	
11 低圧保守電灯1. 2	"		36年	
12 低圧保守電灯3. 4	"		36年	
13 低圧X線保守1. 2	"		36年	

## <自家用発電機>

耐用年数 30年 (官庁営繕)

使用設備	設置年	更新年	設置してからの年数	備考
1 自家用発電機	1983年		36年	2018年10月より、若干のオイルにじみあり

にじみはオイルマンで取り除く(RI)

本体そのものの更新は予定なし

※万が一オイルマンが更新できない

この下には低圧のブレーカーが数百の単位です

おぼろげに、おぼろげな系統から一部のものをコンセント  
電圧が低くはなっています

戻ってきたら → 別の回路が併列であるので、電力は供給される  
1系統にだけ対応可能な電力が流れる

UPS  
無停電装置

医療器具は動かせる

発電機が止まらなければ院内のブレーカーが壊れて

→ 人肉の手作業で発電機を動かす  
(手順書をつくらせてやっている)